

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 26 «Флажок» г. Красный Кут Саратовской области»**
413235, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут,
Территория Железнодорожные Дома, д. 65
Телефон: 8 (84560) 5-30-97 Е – mail: flagok26@mail.ru

Исх. от 26.06.2023 года № 19

**Отчет об исполнении предписания от 17.03.2023 г. № ИВ-175-4-4314 об
устранении нарушений обязательных требований пожарной
безопасности.**

<i>№</i>	<i>Вид нарушения</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Вид выполненной работы</i>
1	В спальном помещении подготовительной группы, применены декоративные – отделочные материалы с неустановленным показателями пожарной опасности.	13.03.2023 г.	Нарушение устранено. Декоративно-отделочный материал устранен, произведены покрасочные работы.
2	Информация о работах проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносятся в журнал эксплуатации системы противопожарной защиты.	13.03.2023 г.	Нарушение устранено. Все сведения вносятся в журнал своевременно, ежемесячно.
3.	Не проводится проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.	13.03.2023 г.	Нарушение устранено. Проверка проведена 7.07.2022 г. № 162-3-2.
4.	Правообладателем объекта защиты, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующих сверх срока службы, установленного изготовителем.	13.03.2023г.	Нарушение устранено. АКТ № 1 от 22 февраля 2023 г.
5.	Журнал учета инструктажей с работниками образовательного	13.03.2023 г.	Нарушения устранены, журнал

	учреждения, не соответствует установленным требованиям.		заменен.
6.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	13.03.2023 г.	Нарушение устранено. Приобретена маска спасатель «Шанс-Е» в количестве 1 шт.

Заведующий МДОУ

Е.А. Бессонова